

Międzychód, 2025-11-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/TM/2025. Nazwa zadania: **Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lewice.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Czy wymagane jest wykonanie orurowania ze stali nierdzewnej? Czy dopuszczalne jest wykonanie orurowania z tworzywa?

Dopuszczalne jest wykonanie orurowania z tworzywa.

2. Czy właścicielem istniejącego systemu sterowania SCADA jest Gmina? Czy dostęp do systemu SCADA jest bezpłatny? Jeżeli nie, to jaki jest przewidziany koszt udostępnienia w celu wpięcia się do SCADA?

Właścicielem systemu SCADA jest Spółka. Dostęp do systemu jest bezpłatny.

3. Czy wymagane jest odbycie wizji lokalnej?

Nie, wizja lokalna nie jest wymagana.

4. Proszę o udostępnienie analizy wody podlegającej uzdatnieniu.

Analiza wody znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

5. Proszę o udostępnienie schematu technologicznego istniejącej stacji SUW.

Schemat technologiczny jest zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego wyjaśnienia.

6. Proszę o udostępnienie danych technicznych istniejących urządzeń do wykorzystania: sprężarki, pompy głębinowej, pompy płucznej.

Dane techniczne:

a) sprężarka: metabo mega520-200D,

b) pompy głębinowe:

Numer studni	Wydajność pom. gł.	Wysokość podnoszenia	Głębokość zawieszenia	Średnica otworu	Odległość od SUW	Moc pompy	Falownik pom. gł.
S1	12 m ³ /h	40 m	18 m	320 mm	22 m	4,5 kW	brak
S2	18 m ³ /h	40 m	25 m	450 mm	80 m	5,5 kW	brak

c) pompa płuczna: brak, obecnie do płukania używane są pompy głębinowe.

7. Czy istnieje zbiornik magazynujący wodę uzdatnioną?

Nie, zbiornik magazynujący wodę uzdatnioną nie istnieje.

8. Czy Zamawiający dopuszcza dowolny rodzaj (typ) zbiorników filtracyjnych?

Tak, Zamawiający dopuszcza dowolny typ zbiorników filtracyjnych.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie elektryczne budynku SUW wraz z układem przyłączeniowo-rozliczeniowym (skrzynka licznikowa) pozostaje bez zmian, a Wykonawca wykona nową rozdzielnicę i podłączy ją do istniejącej skrzynki licznikowej.

Układ zasilania pozostaje bez zmian.

10. Prosimy o potwierdzenie, że kable zasilające do pompy głębinowej i inne kable zewnętrzne pozostają istniejące i nie podlegają wymianie.

Kable pozostają istniejące i nie podlegają wymianie.

11. Termin realizacji zadania – czy Zamawiający przewiduje jego wydłużenie?

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania.

Załączniki:

1. Analiza wody – załącznik nr 1
2. Schemat technologiczny – załącznik nr 2

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści OPZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający