

Międzychód, 2025-11-27

WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/TM/2025. Nazwa zadania: **Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lewice.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu, zwracamy się z prośbą o przesłanie wyników badań wody surowej w celu dobrania wielkości filtrów i rodzaju złoża filtracyjnego.

Wyjaśnienia do SWZ numer 1 na stronie postępowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści OPZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający