

Międzychód, 2025-11-27

WYJAŚNIENIA nr 3 TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/TM/2025. Nazwa zadania: **Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lewice.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Czy pracująca SUW jest wyposażona w zbiornik hydroforowy? Na schemacie technologicznym brak zbiornika hydroforowego. Proszę o opis jak obecnie pracuje SUW? Jak sterowane są pompy głębiowe?

Pompy głębinowe sterowane są wyłącznikiem ciśnieniowym zainstalowanym na filtrze, który załącza i wyłącza pompy w zależności od aktualnego ciśnienia w układzie. SUW pracuje w układzie bezpośrednim — woda tłoczona jest z pomp głębinowych na układ filtracyjny, a następnie do sieci.

2. Jakie średnice posiadają istniejące zbiorniki filtracyjne?

Średnice istniejących zbiorników filtracyjnych wynoszą 1,0 m.

3. Z jaką wydajnością pracuje obecna SUW?

Obecna roczna wydajność SUW wynosi 9121 m³/rok

Przeliczając na godzinę:

- $9121 \text{ m}^3 / 365 \text{ dni} = \text{ok. } 25,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- $25,0 \text{ m}^3/\text{dobę} / 24 \text{ h} = \text{ok. } 1,04 \text{ m}^3/\text{h}$

Zatem obecna wydajność stacji to ok. 1 m³/h.

4. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 120 dni.

W grudniu przypada okres świąteczny. Wiele firm już zapowiada zamknięcie na dwa tygodnie, co będzie utrudniało zakup koniecznych do wykonania zadania materiałów i urządzeń.

Wobec powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 120 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania

5. Czy dopuszczają Państwo wykonanie orurowania w PVC (klejone)?

Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania w technologii PVC.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści OPZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający