

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: **Dostawa polimeru w koncentracie (emulsji) do zagęszczenia osadu oraz polimer w granulacie do odwadniania osadu przefermentowanego.**

1. Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o. 64-400 Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 24A w związku z planowanym zakupem, prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Dostawa na teren Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków ul. Muchocińska 7 polimer w koncentracie (emulsja) do zagęszczenia osadu oraz polimer w granulacie do odwodnienia osadu, Średnie zużycie granulatu w sakli jednego miesiąca około 200,00 kg, średnie zużycie emulsji w tym samym okresie czasu około 450,00 kg. Rodzaj polimeru jaki należy zastosować winien dobierać przedstawiciel firmy uczestniczący w postępowaniu przetargowym udowadniając na miejscu w oczyszczalni podczas prób technicznych jego efekt. Z przeprowadzonej próby oferent w obecności Zamawiającego sporządza **protokół badań który należy dołączyć do oferty**. Oferent w ofercie powinien zaznaczyć jakie jest zużycie proponowanych polimerów w gramach na 1 kilogram suchej masy oraz jaka jest uzyskiwana najwyższa wartość suchej masy w placku po odwodnieniu osadu. Zamawiający ustala minimalne odwodnienie na następującym poziomie: 16% suchej masy po odwodnieniu oraz 4% suchej masy po zagęszczeniu osadu
wspólny Słownik Zamówień: 24510000-2 Polimery formach podstawowych
2. Termin wykonania zamówienia: umowa zawarta od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
4. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-12-18 do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.
Bolesława Chrobrego 24A
64-400 Międzychód
Sekretariat

6. Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@aqualift.co
7. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej: www.aqualift.co/bip (zamówienia publiczne – zamówienia poniżej 30000 EURO) oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: sposób przekazania informacji.
8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
- | | |
|-----------------|--|
| stanowisko | Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji |
| imię i nazwisko | Leszek Kwieciński |
| tel. | 957483552 |
| fax. | 957482043 |
| w terminach | 7:30 do 14:30 |

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Protokół z próby przeprowadzenia doboru polimeru
4. Wzór umowy

msk **AQUALIFT** sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wojciech Dąbalski

Kierownik zamawiającego