

Miejscowość, 2018-01-10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/06/ZWiK/17. Nazwa zadania: Zadaszenie nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy do oferty przyjąć rozebranie obszaru placu manewrowego przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Projekt przewiduje rozbiórkę placu manewrowego w obszarze niezbędnym do wykonania stóp fundamentowych oraz ścian oporowych.

Dodajemy do kosztorysu ofertowego poz. 22

Wycięcie i rozbiórka warstwy placu manewrowego niezbędne do wykonania stóp fundamentowych i ścian oporowych. Obmiar 182,00 m²

2. Czy podkład z ubitych materiałów sypkich gr. 20 cm policzyć do oferty, zgodnie z projektem tylko pod stopami fundamentowymi ST-2?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami w kosztorysie ofertowym

3. Czy podkład betonowy gr. 10 cm policzyć do oferty, zgodnie z projektem pod stopami ST-1, ST-2 oraz pod podstawą ściany SO-1?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami w kosztorysie ofertowym

4. Czy do oferty przyjąć koszty wykonania płyty żelbetowej gr. 20 cm tylko na rozebranej części placu manewrowego zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z projektem budowlanym

Dodajemy do kosztorysu ofertowego poz. 23

Wykonanie płyty betonowej z betonu B20 grubości 20 cm w miejscu wycięcia placu manewrowego. Obmiar 182,00 m²

5. Czy do oferty doliczyć koszt warstw podkładowych (podsypka piaskowa oraz podbeton) pod płytę żelbetową?

Odpowiedź:

Dodajemy pozycje do kosztorysu ofertowego poz. 24

Wykonanie podkładu z gruzobetonu grubości do 30 cm w miejscu wycięcia placu manewrowego: obmiar 182,00 m²

6. Prosimy o podanie koloru RAL konstrukcji stalowej?

Odpowiedź:

Kolorystyka konstrukcji stalowej RAL 7040


7. Prosimy o informację czy jest możliwe uzyskanie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej w wersji DWG?

Odpowiedź:

Nie mamy projektu wykonawczego w DWG. Wystąpimy do biura projektowego o uzupełnienie, jeżeli będą w posiadaniu wersji elektronicznej prześlemy w dniu podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

Wojciech Danielczak

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy