

Miejscowość, 2018-04-03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/04/ZZN/18. Nazwa zadania: Budynek usługowo - mieszkalny położony przy ul. 17 Stycznia 53 w Międzychodzie na działce nr 205/7 wykonany w technologii tradycyjnej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Wyjaśnienie następujących niejasności co do różnych zapisów w kosztorysie ofertowym, specyfikacji technicznej oraz projekcie.


Odpowiedź.

W kalkulacji proszę przyjąć następujące rozwiązania:

1. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o pozycję nr 84 o treści „Podkład na gruncie z betonu 7,5 żwirowego pompą obmiar: 8,827 m³”
2. W obmiarze do kalkulacji „strop pozycja 52” należy przyjąć: strop gęsto żebrowy MT zgodnie z projektem
3. W obmiarze do kalkulacji „Ściany gr 24 cm pozycja 41” należy przyjąć: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm zgodnie z projektem
4. W obmiarze do kalkulacji „ściany działowe grubości 12 cm pozycja 43” należy przyjąć: bloczki gazobetonowe gr. 12 cm zgodnie z projektem
5. W obmiarze do kalkulacji „ścianki działowe grubości 19 cm pozycja 44 ” należy przyjąć: płyty fermacell grubości 19 cm zgodnie z projektem i obmiarem w kosztorysie ofertowym
6. W obmiarze do kalkulacji „elewacja pozycja 62” należy przyjąć: styropian grubości 16 cm zgodnie z kosztorysem i ST
7. W obmiarze do kalkulacji „elewacje pozycja 64” należy przyjąć: tynk strukturalny zamiast licowania ścian płytkami klinkierowymi zgodnie z projektem
8. W obmiarze do kalkulacji „okna pozycja 67” należy przyjąć: okna drewniane zgodnie z projektem
9. W obmiarze do kalkulacji „drzwi zewnętrzne pozycja 69” należy przyjąć: drewniane zgodnie z projektem
10. W obmiarze do kalkulacji „dach pokrycie pozycja 73” należy przyjąć: dachówkę ceramiczną karpiówkę zgodnie z projektem i kosztorysem ofertowym
11. W obmiarze do kalkulacji „obróbki blacharskie pozycja 76” należy przyjąć: blacha tytan - cynk zgodnie z kosztorysem
12. W obmiarze do kalkulacji „rynny i rury spustowe pozycja 74,75” należy przyjąć: blacha tytan - cynk zgodnie z kosztorysem

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

msk **AQUALIFT** sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy