

Międzychód, 2020-03-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/03/ZWiK/20. Nazwa zadania: Budowa wodociągu z miejscowości Lewice do miejscowości Krzyżkówko

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie dokładnego zakresu objętego przedmiotem zamówienia, tj. wskazanie odcinków sieci jakie należy wykonać z podaniem oznaczeń węzłów wodociągowych lub zaznaczenie zakresu na PZT lub profilu

Odpowiedź.

Zakres prac związanych z budową sieci wodociągowej obejmuje:

1. Średnica rury fi 125 od PW1 do PZ140 długość około 3220,00 m
2. Średnica rury fi 90 od PZ111 do HP11 długość około 590,00 m

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak