

Międzychód, 2020-03-17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/03/ZWiK/20. Nazwa zadania: Budowa wodociągu z miejscowości Lewice do miejscowości Krzyżkówko

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości robót metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie całości robót metodą przewiertu sterowanego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać sposób udokumentowania zgodnie z projektem głębokości ułożenia sieci wodociągowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak
Wojciech Danielczak