

Międzychód, 2021-04-14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/02/ZWiK/21. Nazwa zadania: *Rozbudowa ujęcia wody o otwór SW-4 w miejscowości Głazewo wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie studni w Głazewie proszę o informację czy jest możliwość składania oferty wariantowej (w specyfikacji jest że nie ma takiej możliwości) natomiast w profilu geologicznym otworu są dwa warianty Wariant I-do 110m , Wariant II do 200 mb . Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jak należy to rozumieć przy składaniu oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Przedmiotem zamówienia jest wiercenie otworu poszukiwawczego do głębokości 210 m (studnia trzeciorzędowa). Projekt robót geologicznych przewiduje wariant wykonania studni czwartorzędowej tj. 110 m., ale tylko w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych skutkujących negatywnym odwiertem trzeciorzędowym. Nie jest to jednak rozwiązanie wariantowe w myśl postępowania przetargowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.