

Międzychód, 2021-10-14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/08/ZWiK/21. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody realizowana będzie w miejscowości Międzychód, przy ul. Bolesława Chrobrego 26 na działce o nr ew. 62.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr. 1

Mamy pytanie dotyczące ogłoszonego przetargu na modernizację stacji uzdatniania wody w Międzychodzie. Filtry, które produkujemy – IMT1Z10 będą posiadały własne pompy, które umożliwią płukanie filtrów starego typu. Zaleta takiego rozwiązania to brak konieczności instalacji pomp płucznych oraz brak zużycia wody uzdatnionej ze zbiornika to tego procesu. Czy dopuszcza się zastosowania naszej technologii 10 filtrów otwartych do płukania złóż w starych filtrach?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Zestaw pomp umożliwiający płukanie filtrów starego typu należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Komisja Przetargowa